

(akta sastādīšanas datums)

Objekta nosaukums un adrese	Dzīvojamā ēka

Atbildīgā persona	 (norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu)
-------------------	--

Pakalpojuma veicējs	LAK Skursteņslaucītāju amata zellis diploms Nr. _____ prakses sertifikāts Nr. _____ GASO kvalifikācijas apliecība Nr. _____ Mob. t. _____
(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta vai izglītības dokumenta numuru)	

Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:

Nr. p. k.	Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu	Atbilstība normatīvo aktu prasībām (vajadzīgo atzīmēt ar X)				Ekspluatācija (vajadzīgo atzīmēt ar X)			
		X	atbilst	-	neatbilst	X	atļauta	-	nav atļauta
1.	Dūmvads Nr.1 (kamīns)	X	atbilst	-	neatbilst	X	atļauta	-	nav atļauta
2.	Ventilācija Nr.2,3,4	X	atbilst	-	neatbilst	X	atļauta	-	nav atļauta
3.	Dūmvads Nr.5 (granulu a/k)	X	atbilst	-	neatbilst	X	atļauta	-	nav atļauta
4.	-----	-	atbilst	-	neatbilst	-	atļauta	-	nav atļauta

Dūmvadu kanāli	Nr. <u>1.</u>	<u>—</u>	X	<u>—</u>	vai		<u>200 mm</u>
	Nr. <u>5.</u>	<u>—</u>	X	<u>—</u>	vai		<u>160/260 mm</u>

Ventilācijas kanāli Nr. 2,3,4. --- X --- vai  100 mm
Nr. --- --- X --- vai  --- mm

Piezīmes.



Dūmvads Nr.1 ir izbūvēts no moduļveida keramzīta blokiem ar šamuta oderi „KOLEKT” pie kanāla viesistabā ir pievienots ar malku kurināms kamīns, derīgs ekspluatācijā.

Kanāli Nr.2,3,4 ir dabiskās ventilācijas kanāli, izbūvēti no skārda caurulēm ,derīgi ekspluatācijā.

Dūmenis Nr.2 ir izbūvēts no nerūšējša siltināta tērauda skārda caurulēm.

Dūmvads Nr.5 tehniskajā telpā ir pievienots skaidu garnulu apkures katls „METAL-FACH CLASSIC SEG PLUS 28, derīgs ekspluatācijā.

Grafiskais attēlojums



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATU

Pievienots aktam Nr. [redacted]



LATVIJAS AMATNIECĪBAS KAMERA

Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība

**AMATA ZEĻĻA PRAKSES
SERTIFIKĀTS**

LAK kods, Nr. [redacted]

Zeļļa diploms Nr. [redacted]

izdots, pamatojoties uz LR likuma "Par amatniecību" 02.02.1993. 6. panta 2. punktu, par to, ka

[redacted]
(vārds, uzvārds)

personas kods: [redacted]

ir kompetents veikt šādus darbus:

1. Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana.
2. Apkures ierīču (krāsns, pavārds, sildmūris, centrālās apkures katls, taupības krāsns, kamīns) tīrīšana.
3. Dūmvadu remonts, oderēšana, sanāšana.
4. Ķieģeļu dūmvadu izbūve.
5. Jaunizbūvētu dūmvadu pieņemšana ekspluatācijā.
6. Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa novērtēšana, sastādot aktu.

Sertifikāts piešķirts, pamatojoties uz Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālības sertifikācijas komisijas lēmumu

Sertifikāts derīgs līdz [redacted]

Sertifikāts ir spēkā no [redacted]

LAK Kvalifikācijas un sertifikācijas daļas vadītāja [redacted]



Apliecības Nr. [redacted]



Pers. kods [redacted]

APLIECĪBA

Gazificētu objektu dūmvadu (dūmkanālu) un ventilācijas kanālu pārbaudes un ekspluatācijas speciālists

Apliecība Nr. [redacted]

Izsniegta: [redacted]

Derīga līdz: [redacted]

Mācību centra vadītāja
Solvita Vēvere



Akciju sabiedrība "Gaso"
Vagonu iela 20, LV-1009
Vienotais reģ. Nr. 40203108921